調達要求番号：４ＮＬＧ１ＡＨ０１０２

陸上自衛隊仕様書		
補給業務等用資材	仕様書番号	２８
	作成年月日	平成２７年　１月２２日
	作成部隊等名	岩手駐屯地業務隊補給科

１　適用範囲

本仕様書は、災害派遣等において使用する補給業務等用の資材の取得について適用する。

２　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

３　製品に関する要求

(1)　製品に関する要求は、下記のとおりとする。
また、製品は「新品」とする。

(2)　材　質

材質は、日本工業規格品又は同等以上のものとし、かつ、製造者の規定する社内規格に合格したものとする。

(3)　構　造

ア　４ｔクレーン及び一般的工具を用い数人により軽易に組み立て可能なもの。

イ　本体（保管積載時寸法状態）は、クレーンなどにより屋根上部（四隅）のフックで揚重して４ｔトラック等に積載、移動できるものとし、安全に揚重できる強度を有するものとする。

ウ　本体のすべての部材は、長期の防錆性を有するものとする。

エ　本体は、設置後補助資材を必要としない本体の自重のみで風圧力に耐えられる構造とする。

オ　本体は、アンカーボルトなどにより土地に固定させる構造にしないものとする。

(4)　形状・寸法等

形状・寸法等は、表１を基準とする。

表１－形状・寸法等

名　称	規　格
資材規模	a) 展開組立時寸法　全幅 5,790mm 以上×奥行 4,668mm 以上 ×高さ 2，610mm 以上 b) 保管積載時寸法　全幅 2,300mm×奥行 4,670×高さ 2,610mm c) 床面積は 27 ㎡未満とする。
構造	軽量角型鋼管とし、強度計算に基づいた構造とする。
屋根	ｶﾗｰ鋼板厚さ 0.3mm 以上を使用し、断熱構造とする。複数の屋根部材を使用する場合は、重ね併せ部から雨水・ゴミなどが浸入しない構造とする。
外壁＋内壁	（外）ｶﾗｰ鋼板厚さ 0.3mm　（内）化粧合板 0.3mm 以上　を使用し、断熱構造とする。

名　称	規　格
天井	4mm 以上化粧合板貼仕上げとする。
床	12mm ｶﾗｰ合板を基準とし、床板としての強度を保持し、へこみの発生しにくい床構造とする。
建具（入口）	引き違い戸 W1,400mm×H1,800　1箇所
建具（窓）	引き違い窓サッシ W1,250mm×H1,050　6箇所
分電盤	単３　30A　(100/200V)
コンセント	電源用２口×２　換気扇用　１口×１
照明	逆富士型反射照明　40W×２　６箇所
換気扇	羽径 250mm 程度
塗装	a) 塗装は、錆止め等下地処理を施した後、塗装するものとする。 b) 本体の色は、製造者の規定する標準色とする。
その他設備	a) 吊り下げフックを４箇所設けるものとする。 b) 運搬時の固定のため、荷締め機用を取り付けるための金具を設けるものとする。 c) 枕材とするコンクリート平板及び調整用ジャッキを所要数備え付けるものとする。

(5)　事前確認

入札に参加を希望する者は、製品に関する要求を満たす事を証明する資料を添付の上、事前に契約担当官等の確認を受けるものとする。

4　品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督検査実施要領による。

5　その他の指示

附属品は、表２による。

表２－附属品

番号	品　名	数量	注　記
1	枕材	6	コンクリート平板等
2	調整用ジャッキ	6	高さ調節が可能なもの。
3	ボルトナット	所要	

6　設置・技術指導

(1)　契約は、運搬・建方を含むものとする。

(2)　契約の相手方は、速やかに納入先部隊と設置及び組立てに関する調整を行った上取り扱い及び管理要領の技術指導を実施するものとする。

(3)　設置場所の地盤が軟弱な場合は、砕石などによる整地、転圧などの必要な整地は官側が行うものとする。

7　添付書類

契約の相手側は、取扱説明書を添付するものとする。

8　契約物品のかし

契約物品のかしは、契約書によるほか、次による。

(1)　納入された契約物品に数量の不足が確認された場合、官側は契約の相手側に請求するものとする。

(2)　納入された契約物品に不良品が確認された場合、官側は契約の相手側に補修又は良品との取替えを請求するものとする。

(3)　契約の相手側の責に帰すべき理由が判明した場合、不足分の追送及び良品との取替えは、契約の相手側によって行うものとする。

なお、これにより難い場合は、官側と協議するものとする。

9　仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義が生じた場合は、契約担当官等に申し出てその指示を受けるものとする。